

4 מאי, 2022

אל:

משתתפי המכרז

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי (מקווה) מס' 7013/2021 לביצוע חניון האוטובוסים הזמני - מלחה, ירושלים
מכתב הבהרה מס' 2

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:
נשאלנו: נודה לקבלת פרט או מפרט של השער הנגרר ומחסומים הזרוע מעבר לסעיפי כתב
הכמויות.

תשובה: להלן פרטי השערים:

1. שער נגרר טלסקופי:

גובה השער 2 מטר

מרקם השערים רשת צפופה 50/50 לפי תקן למניעת הכנסת ידיים

השער כולל מנוע מינימום 2 כ"ס

לוח פיקוד עם בקר מתוכנת

אמצעי בטיחות לפי תקן כוללים

2 זוגות עיניות

1 סף הגנה במהלך סגירה

פנס מהבהב

כולל ביסוסים

יחידה אחת קומפלט

2. מחסום זרוע:

שני מחסומים דגם L3500 - מחסום עם תאורת לד אדום/ירוק מתחלפת על הזרוע ועל גוף
המחסום, כל זרוע 4.5 מ'.

פרטים מתאימים הועלו לאתר האינטרנט של מוריה, תחת לשונית המכרז.

מובהר, כי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
המשתתפים להגישו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד
עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

חתימת המציע:

בכבוד רב,

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ