

15 מאי, 2022

אל:

משתתפי המכרז

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז פומבי (מקוון) 201/2022 לביצוע עבודות להקמת גשר בן-היננס, ירושלים

מכתב הבהרה מס' 4

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

1. נשאלנו: בסעיפים 4.8.1-4.8.5 לחלק הכללי במכרז נבקש לאפשר להציג אנשי צוות בעלי ניסיון בביצוע "עבודות פלדה" או "עבודות גישור", כהגדרתן במסמך הבהרה מס' 1.

תשובה: ניתן להציג אנשי צוות בעלי ניסיון בביצוע "עבודות פלדה" כמצוין בסעיפים או "עבודות גישור", כהגדרתן במסמך הבהרה מס' 1.

2. נשאלנו: סעיף 8.96.0060 לכתב הכמויות- נבקש התייחסותכם לפער בין עלות פס הلد כפי שהתקבלה מהספק לבין האומדן.

תשובה: מחיר היחידה בסעיף 8.96.0060 לכתב הכמויות ישתנה: במקום 650 ₪, יבוא 1200 ₪. בהתאם לכך, סה"כ לסעיף 8.96.0060 יהיה 964,800 ₪, וזאת במקום 522,600 ₪ כפי שפורסם בכתב הכמויות.

3. נשאלנו: סעיף 44.5.0020 לכתב הכמויות- מחסום נגד התפרצות רכב- נבקש הפנייה לדגם ספציפי ושם ספק מאושר.

תשובה: סעיף 44.5.0020 מבוטל – "מחסום נגד התפרצות רכב עשוי מיחידה של שלושה עמודים מפלדה ST 52 בקוטר 8" עובי דופן 14 מ"מ, מתרוממים בהפעלה פנאומטית, לרבות יסודות מבטון במידות 1.0/1.0/1.5 מטר לכל עמוד וחיבור לניקוז. העמודים בגובה 70 ס"מ מעל פני הקרקע ו- 35 ס"מ בחפיפה עם בית העמוד, ובעלי פתח עליון לשרות המאפשרים שליפה וטיפול במערכת".

במקום סעיף 44.5.0020, יבוא סעיף חדש כדלקמן:

סעיף 42.030.0110:

עמוד מחסום לרכב דגם "נשלף" תוצרת "אור תעש" או ש"ע, מצניור פלדה מגולוון וצבוע קוטר 6", בגובה 70/60 ס"מ, עם כיפה מעוגלת, לרבות ביסוס ועיגון

כמות: 6 יח'

(מחיר אומדן 1200 ₪/ יח')

4. **נשאלנו**: מסמך ג'1 – פרק מוקדמות- לוח הזמנים לביצוע העבודה- מבוקש להאריך את תקופת הביצוע ל- 15 חודשים על מנת שיהיה מרווח בטחון לקבלן לשם קבלת סחורות מחו"ל.

**תשובה**: הבקשה נדחית.

5. **נשאלנו**: כתב הכמויות- אנו מבקשים לאפשר לתת הנחה שלילית ללא הגבלה על כלל האומדן.

**תשובה**: הבקשה נדחית.

6. נספחים א'-ח' למסמך ג'2 (מוקדמות ומפרט טכני מיוחד) הועלו לאתר האינטרנט של מוריה, תחת לשונית המכרז.

7. פרוטוקול מפגש מציעים מיום 25.4.2022 הועלה לאתר האינטרנט של מוריה, תחת לשונית המכרז.

מובהר כי כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להחזירו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

בכבוד רב,

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ