

31 אוקטובר 2021

אל:

משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז פומבי (מקוון) מס' 295/2021 לביצוע עבודות קירוי טריבונוט הקהל באצטדיון האתלטיקה הקלה, גבעת רם, ירושלים - מכתב הבהרה מס' 1**

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:

**1. כתב כמויות:**

1.1. **התבקשנו:** לפרט מהם גווני הפחים הנדרשים לביצוע.

**תשובה:** גוון הפחים עשוי להיות RAL 9006 או צבע PVDF, ואולם החלטה סופית של המזמין בעניין זה תתקבל לאחר הצגת מניפה.

1.2. **התבקשנו:** ביחס לסעיף 19.1.0040 לכתב הכמויות, להבהיר האם עובי הפח הנדרש הוא 1 מ"מ כפי שמופיע בסעיף האמור, או 0.75 מ"מ כפי שמופיע במפרט הטכני.

**תשובה:** עובי הפח הנדרש הוא 0.75 מ"מ.

1.3. **התבקשנו:** ביחס לסעיפים 19.1.0050 ו-19.1.0075 לכתב הכמויות, לאפשר ביצוע פח בעובי של 2 מ"מ חלף פח בעובי של 3 מ"מ, כפי שמצוין בסעיפים האמורים.

**תשובה:** הבקשה מתקבלת כדלקמן: בגין הפחתה מפח בעובי 3 מ"מ לפח בעובי 2 מ"מ הקבלן יידרש לתכנן, לאשר ולבצע חיזוקים נוספים לחיבור הפח האמור, הכול כחלק ממחירי היחידה וללא תוספת תשלום.

2. **עיון בהצעה הזוכה במכרז:** בהמשך לשאלות שהתקבלו ממשתתפים, מובהר כי זכות העיון במסמכי ההצעה הזוכה כוללת את כל חלקי ההצעה שהוגשה. עם זאת, תשומת לב המציעים להוראות סעיפים 11.8-11.9 לחוברת ההזמנה להציע הצעות, ובין היתר לכך שהמציע רשאי לסמן סעיפים בהצעתו אשר הנם חסויים לדעתו, ומוריה תביא את עמדת המציע בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפני מציעים אחרים.

3. **חתימה על תכניות המכרז:** בהמשך לשאלות שהתקבלו ממשתתפים, מובהר כי לעניין תכניות המכרז על המשתתפים לחתום על **נספח 6א** (תצהיר עיון בתכניות המכרז) ו**נספח 6ב** (רשימת תכניות המכרז) לחוברת ההזמנה להציע הצעות, וכי אין צורך לחתום על כל תכנית בנפרד. מובהר כי, כמפורט במסמכי המכרז, מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להגישו, במצורף להצעתם, כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

**חתימת המציע:**

בכבוד רב,

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

